

ПРЕДПИСАНИЕ

БКА-76

Абоненту ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга, договор №: 18571.037.1

На основании "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге", ГУП "ТЭК СПб" проводит ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей от котельной

КОЛОМЯЖСКАЯ с 10 час 12 ОКТЯБРЯ 2020 до 20 час 13 ОКТЯБРЯ 2020 час.

по адресу: Аллея Поликарпова, дом 3 корп. 2, лит. А

адрес или номера кварталов

Вам необходимо:

1. Оповестить население о предстоящих испытаниях.

2. Произвести надежное отключение (при необходимости установить заглушки)

8-00 час. 12 октября 2020 г.:

- системы отопления с непосредственным присоединением, системы вентиляции:
ОТКЛЮЧИТЬ

- системы ГВС (открытая схема): **ОТКЛЮЧИТЬ**

- системы теплопотребления на нужды технологии в сетевой и горячей воде: **ОТКЛЮЧИТЬ**

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ЭЛЕВАТОРОМ, НАСОСАМИ СМЕШЕНИЯ, ВВП:

ОТКЛЮЧИТЬ

СИСТЕМЫ ГВС (закрытая схема): ОТКЛЮЧИТЬ

3. Обеспечить наблюдение за своей территорией и техническим подпольем в местах прохождения теплопроводов; отсутствие людей и материальных ценностей вблизи теплопроводов.

4. Оповестить арендаторов помещений, подвалов, в зоне которых находятся испытываемые теплопроводы. Обязать их, в случае повреждений теплопроводов или затопления помещений, принять эффективные меры к сохранению материальных ценностей.

5. Предупредить строительные и другие организации, производящие работы в зоне Ваших территорий, о прекращении работ на период производства испытаний.

6. Организовать дежурство персонала для надзора и отключений возможных дефектов на тепловых вводах абонента.

7. В случае обнаружения дефектов на теплопроводах принять меры предосторожности с целью недопущения несчастных случаев с людьми и порчи материальных ценностей.

О выявленных дефектах немедленно сообщать по одному из указанных телефонов :

349-42-78, 347-16-52, 294-20-23, 294-10-63

До прибытия персонала Филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" обеспечить охрану места аварии.

8. Организовать контрольные посты по адресам:

9. О готовности к испытаниям доложить к 9-00 12 октября 2020 г. по тел. 294-20-23, факс 294-35-07, e-mail: NikitinaLA1@gptek.spb.ru

Подключение ЦО и ГВС - после разрешения Диспетчерской группы.

Начальник отдела по работе с абонентами
Северо-Западного района
Филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб"

Андрей

Ж.Г. Шурикова

Получил: 02.10.2020, затвержено: Генерал Н.Р. Башаудрова
дата 02.10.2020 должность должность подпись подпись ФИО ФИО