

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах**

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 18

ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-05-07/793

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«05» октября 2012 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Гайко Игорь Иванович рассмотрев

материалы дела по акту плановой/ внеплановой проверки №78-05-07-09/1174 от «28» сентября 2012 г.

материалы административного расследования на основании определения № от в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

Место нахождения и телефон: СПб., аллея Поликарпова, д.3, корп.2, лит. А, тел. 393-45-74

Юридический адрес: СПб., аллея Поликарпова, д.3, корп.2, лит. А

Должностное лицо: заведующий Винокурова Надежда Степановна

УСТАНОВИЛ:

«25-28» сентября 2012 г. с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки ГБДОУ детского сада №33 компенсирующего вида Приморского района СПб. по адресу: СПб., аллея Поликарпова, д.3, корп.2, лит. А выявлены нарушения ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

п. 5.2. - стены помещений туалетных для детей имеют дефекты отделки (плитка частично отсутствует, откола, шелушится покраска потолка и стен)

п.6.18. - в умывальной зоне туалетных для детей отсутствуют поддоны для проведения закаливающих процедур

п.6.6 - рассаживание в старшей группе «Вишенка» проведено без учета антропометрических показателей детей, протокол № 31 от 11.09.12г. замеров мебели на соответствие росту-возрастным показателям, экспертное заключение №78.01.05ф-10.000/5739 от 20.09.2012г.

п.9.5 - отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды кабинете врача, в изоляторе.

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить знаком , оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст. 28 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СанПиН

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Срок исполнения - 01.11.2013 г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

У жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1 обеспечить отделку всех помещений туалетных в соответствии с требованиями СанПиН

2.4.1.2660-10 п.5.2

Срок исполнения - до 01.11.2013 г.

2.2 обеспечить установку поддонов для проведения закаливающих процедур в умывальной зоне туалетных для детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.18

Срок исполнения - до 01.11.2013 г.

2.3. обеспечить рассаживание детей с учетом антропометрических показателей детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.6

Срок исполнения - с момента получения предписания.

2.4 обеспечить наличие раковины с подводкой холодной и горячей воды в кабинете врача и изоляторе в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 п.9.5

Срок исполнения - до 01.11.2013 г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя:

заведующего Винокурову Надежду Степановну.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.


Начальник территориального отдела -
главный государственный санитарный врач по
Приморскому, Петроградскому,
Курортному, Кронштадтскому районам
М. П.

Гайко И. И.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф 78-05-07/793 от «05» октября 2012 г. получил «05» октября 2012 г.

Подпись представителя организации





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №33

компенсирующего вида
Приморского района

Аллея Поликарпова, д. 3, корп. 2, литер А
Санкт-Петербург, 197341

Тел. (812) 393-69-77, (812) 393-45-74

E-mail: primdou-33@spb.edu.ru

НА № 58 от 02.09.13

Главному Государственному
Санитарному врачу по
Приморском, Петроградском, Курортном
Кронштадтскому району
И.И.Гайко

от заведующего ГБДОУ № 33
Приморского района
Н.С. Винокуровой

Служебная записка

Уважаемый Игорь Иванович!

По Вашему предписанию № Ф 78-05-07/793 05.10.2012 года нами выполнено следующее:

- 2.1. Обеспечить отделку всех помещений туалетных в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.5.2
- 2.2. Обеспечить установку поддонов для проведения закаливающих процедур в умывальной зоне туалетных для детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.18
*Выполнен ремонт в 3-х туалетных помещениях и установлены поддоны для закаливающих процедур.
ООО «ПетербургСтройСервис»
договор № 037220008831300001-0230314-01 от 06.05.2013 г.,
договор № 037220008831300003-0230314-01 от 07.08.2013 г.*
- 2.3. Обеспечить рассаживание детей с учетом антропометрических показателей детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.6
- Выполнено
- 2.4. Обеспечить наличие раковины с подводкой холодной и горячей воды в кабинете врача и изоляторе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.9.5
- Выполнено

Прошу перенести срок выполнения предписания на летний период 2014 года следующие пункты:

- 2.1. Обеспечить отделку всех помещений туалетных в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.5.2
- 2.5. Обеспечить установку поддонов для проведения закаливающих процедур в умывальной зоне туалетных для детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 п.6.18
7 туалетных помещений будут отремонтированы в 2013-2014 гг. в соответствии с адресной программой.

Заведующий ГБДОУ № 33

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА ПО МАСТОРУ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ИНТЕРЕСАМ
САНАКТ ПЕТЕРБУРГА ПО ГОРОДУ
ПЕТРОГРАДСКОМ, КУРОРТНОМ,
КРОНШТАДТСКОМ РАЙОНАХ
Высл. № 4288-13 от 05.09.2013