



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**
(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Черняховского, 17, Санкт-Петербург, 191119
тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38
E-mail: inspect@spb.edu.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563
ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____ от _____

Кому: Винокуровой Надежде Степановне, заведующей ГБДОУ № 33Приморского района,
тел: 3936977

Предписание № 23/1-3-39-2012

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

| № п/п | Выявленные нарушения и требования по их устранению | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Установить защитные ограждения на окна и светильники в спортивном зале (осн: п.п. 18, 22 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах) | 01.09.2013 |
| 2. | Санитарные узлы оборудовать кабинками с дверями без запоров (осн: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10); | 01.09.2013 |
| 3. | В логопедических кабинетах около зеркал установить настенные светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих менять угол наклона и высоту источника света (осн: п. 10.14 СанПин 2.4.1.2660-10). | 01.09.2013 |

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 17, отдел охраны труда, факс:400-12-06; тел: 764-68-78.

Инспектор

Ильков С.Г.

Предписание получил:

« 12 » сентября 2012



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

детский сад №33

компенсирующего вида
Приморского района

Аллея Поликарпова, д. 3, корп. 2, литер А
Санкт-Петербург, 197341
Тел. (812) 393-69-77, (812) 393-45-74

E-mail: primdou-33@spb.edu.ru

06.09.2013 № 59

НА № _____ от _____

Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение
«ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»

Служебная записка

По Вашему предписанию № 23/1-3-39-2012 от 12.09.2012 года нами выполнено следующее:

1. Установить защитные ограждения на окна и светильники в спортивном зале (осн.: п.п. 18, 22 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах) - *защитные ограждения на окна и светильники в спортивном зале установлены.*
2. Санитарные узлы оборудовать кабинками с дверями без запоров (осн.: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)

Выполнен ремонт в 3-х туалетных помещениях с установкой кабин с дверями без запоров

ООО «ПетербургСтройСервис»

договор № 0372200088313000001-0230314-01 от 06.05.2013 г.,

договор № 0372200088313000003-0230314-01 от 07.08.2013 г.

6 туалетных помещений будут отремонтированы в соответствии с адресной программой в 2013-2014 гг

1. В логопедических кабинетах около зеркал установить настенные светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих менять угол наклона и высоту источника света (осн.: п. 10.14 СанПиН 2.4.1.2660-10) - *настенные светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих менять угол наклона и высоту источника света установлены.*



Заведующий ГБДОУ № 33

Н.С.Винокурова